

## Esportazione per impianto 37157 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	30,6	03/09/2023 04:00:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37157	Jelsi	30,6	03/09/2023 04:45:00	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	19,5	10/09/2023 06:30:00	37157P01	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	Via Costarella Clv. 76	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37157	Jelsi	20,9	37157P01	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	Via Costarella Clv. 76	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37157	Jelsi	23,4	37157P02	CAMPOBASSO	Jelsi	070030	STRADA COMUNALE PER RICCIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37138 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	26,0	25/09/2023 04:32:40	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	22,3	14/09/2023 12:45:00	37138P01	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37138	Portocannone	22,3	21/09/2023 07:30:00	37138P01	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37138	Portocannone	23,2	37138P01	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA GARIBALDI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37138	Portocannone	24,1	37138P02	CAMPOBASSO	Portocannone	070055	VIA S. ALLENDE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37648 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	29,1	09/09/2023 04:00:00	37648P02	POTENZA	Rivello	076068	VIA TIRONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	19,4	21/09/2023 12:45:00	37648P01	POTENZA	Rivello	076068	STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37648	Rivello	22,9	37648P01	POTENZA	Rivello	076068	STRADA PROVINCIALE LAGONEGRESE SUPERIORE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37648	Rivello	23,7	37648P02	POTENZA	Rivello	076068	VIA TIRONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37221 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	25,0	01/09/2023 02:15:00	37221P01	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	VIA GIARDINI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	21,6	15/09/2023 13:00:00	37221P01	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	VIA GIARDINI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37221	Castelluccio Superiore	23,2	37221P01	POTENZA	Castelluccio Superiore	076023	VIA GIARDINI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37137 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	36,9	26/09/2023 04:30:00	37137P01	POTENZA	Maratea	076044	VIA PROFITI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	19,3	01/09/2023 18:45:00	37137P01	POTENZA	Maratea	076044	VIA PROFITI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37137	Maratea	19,3	02/09/2023 17:30:00	37137P01	POTENZA	Maratea	076044	VIA PROFITI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37137	Maratea	19,3	12/09/2023 16:45:00	37137P01	POTENZA	Maratea	076044	VIA PROFITI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37137	Maratea	19,3	22/09/2023 16:15:00	37137P01	POTENZA	Maratea	076044	VIA PROFITI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37137	Maratea	24,6	37137P01	POTENZA	Maratea	076044	VIA PROFITI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37136 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	27,8	25/09/2023 01:00:00	37136P01	POTENZA	Trecchina	076092	VIA B. MAROTTA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	18,8	14/09/2023 11:45:00	37136P01	POTENZA	Trecchina	076092	VIA B. MAROTTA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37136	Trecchina	22,7	37136P01	POTENZA	Trecchina	076092	VIA B. MAROTTA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37135 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37135	Nemoli	30,5	07/09/2023 02:45:00	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37135	Nemoli	19,7	01/09/2023 12:02:01	37135P02	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ARENAZZO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37135	Nemoli	24,9	37135P01	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ISOLA DEL BOSCO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37135	Nemoli	23,4	37135P02	POTENZA	Nemoli	076054	VIA ARENAZZO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37134 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	28,0	01/09/2023 03:00:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	28,0	16/09/2023 02:45:00	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	21,1	12/09/2023 13:15:00	37134P04	POTENZA	Lauria	076042	VICO I FONTANA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37134	Lauria	25,3	37134P01	POTENZA	Lauria	076042	C.DA SAN PAOLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	24,8	37134P03	POTENZA	Lauria	076042	C.DA OLIVETO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37134	Lauria	22,7	37134P04	POTENZA	Lauria	076042	VICO I FONTANA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Esportazione per impianto 36514 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	28,1	25/09/2023 17:30:00	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	18,1	02/09/2023 12:45:00	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36514	Lagonegro	25,7	36514P01	POTENZA	Lagonegro	076039	CONTRADA VERNETA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36514	Lagonegro	19,2	36514P02	POTENZA	Lagonegro	076039	VIA UMBERTO I	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36355 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	25,9	21/09/2023 04:00:00	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36355	Viggianello	25,9	24/09/2023 01:30:00	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36355	Viggianello	25,9	30/09/2023 03:30:00	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	19,2	06/09/2023 12:31:28	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36355	Viggianello	21,0	36355P01	POTENZA	Viggianello	076097	VIA CARELLA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36355	Viggianello	23,2	36355P02	POTENZA	Viggianello	076097	VIA MARCALDO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36353 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	27,3	25/09/2023 02:45:00	36353P01	POTENZA	Latronico	076040	STRADA STATALE 104	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	18,4	03/09/2023 12:45:00	36353P01	POTENZA	Latronico	076040	STRADA STATALE 104	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36353	Latronico	18,4	17/09/2023 09:30:00	36353P01	POTENZA	Latronico	076040	STRADA STATALE 104	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36353	Latronico	22,4	36353P01	POTENZA	Latronico	076040	STRADA STATALE 104	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36352 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	23,1	26/09/2023 01:45:00	36352P02	POTENZA	Episcopia	076030	CONTRADA CORNALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	20,3	12/09/2023 20:00:00	36352P02	POTENZA	Episcopia	076030	CONTRADA CORNALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36352	Episcopia	20,3	16/09/2023 11:15:00	36352P02	POTENZA	Episcopia	076030	CONTRADA CORNALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36352	Episcopia	21,6	36352P02	POTENZA	Episcopia	076030	CONTRADA CORNALE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36351 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	25,0	22/09/2023 03:30:00	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	18,4	22/09/2023 23:59:59	36351P02	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	STRADA VICINALE CERASIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36351	Castelluccio Inferiore	18,4	27/09/2023 23:59:59	36351P02	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	STRADA VICINALE CERASIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36351	Castelluccio Inferiore	21,7	36351P01	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	C.DA CAMPANELLA CASTELLUCIO INFERIORE PZ	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36351	Castelluccio Inferiore	18,6	36351P02	POTENZA	Castelluccio Inferiore	076022	STRADA VICINALE CERASIA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36350 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36350	Rotonda	23,7	24/09/2023 23:59:59	36350P01	POTENZA	Rotonda	076070	VIA CASTELLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36350	Rotonda	23,1	29/09/2023 23:59:59	36350P01	POTENZA	Rotonda	076070	VIA CASTELLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36350	Rotonda	23,1	30/09/2023 23:59:59	36350P01	POTENZA	Rotonda	076070	VIA CASTELLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36350	Rotonda	23,3	36350P01	POTENZA	Rotonda	076070	VIA CASTELLO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35548 per il periodo 09 2023

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	31,6	04/09/2023 01:15:00	35548P04	CAMPOBASSO	Sant'Angelo Limosano	070073	S.P. 73 A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	31,6	13/09/2023 02:15:00	35548P04	CAMPOBASSO	Sant'Angelo Limosano	070073	S.P. 73 A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	31,6	30/09/2023 01:15:00	35548P04	CAMPOBASSO	Sant'Angelo Limosano	070073	S.P. 73 A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	18,0	27/09/2023 10:30:00	35548P01	CAMPOBASSO	Torella del Sannio	070079	VIA GARIBALDI, 110	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	22,1	35548P01	CAMPOBASSO	Torella del Sannio	070079	VIA GARIBALDI, 110	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	24,8	35548P02	CAMPOBASSO	Fossalto	070024	VIA FOSSALTINA, 8	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	27,9	35548P04	CAMPOBASSO	Sant'Angelo Limosano	070073	S.P. 73 A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	29,4	35548P05	CAMPOBASSO	San Biase	070063	VIA VALLE 76	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35548	Torella del Sannio - Sant Angelo Limosano - San Biase - Pietracupa - Limosano - Fossalto	25,2	35548P06	CAMPOBASSO	Limosano	070032	VIA REGINA MARGHERITA 120	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37641 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant Elia a Pianisi	22,6	03/09/2023 04:45:00	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant Elia a Pianisi	19,0	13/09/2023 22:00:00	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37641	Sant'Elia a Pianisi	20,1	37641P01	CAMPOBASSO	Sant'Elia a Pianisi	070074	VIA G. TIBURZIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Esportazione per impianto 37650 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	30,2	20/09/2023 03:15:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	21,9	23/09/2023 03:45:00	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37650	Cercemaggiore	23,7	37650P01	CAMPOBASSO	Cercemaggiore	070017	VIA SARACENI, 100	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37649 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	27,0	25/09/2023 03:00:00	37649P02	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MASTRO FILIPPO, 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	20,2	05/09/2023 07:00:00	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37649	Colletorto	20,2	06/09/2023 11:45:00	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37649	Colletorto	21,1	37649P01	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MARCONI, 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37649	Colletorto	25,0	37649P02	CAMPOBASSO	Colletorto	070021	VIA MASTRO FILIPPO, 4	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37647 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	25,8	05/09/2023 02:45:00	37647P02	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	20,9	02/09/2023 12:45:00	37647P01	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 72	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37647	Toro	21,9	37647P01	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 72	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37647	Toro	24,2	37647P02	CAMPOBASSO	Toro	070080	S.P. 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 37128 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	24,2	04/09/2023 02:30:01	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	19,0	02/09/2023 04:30:01	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37128	Riccia	19,0	04/09/2023 03:00:01	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
37128	Riccia	23,8	37128P01	CAMPOBASSO	Riccia	070057	C.DA FAVARO, 27	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
37128	Riccia	20,4	37128P02	CAMPOBASSO	Riccia	070057	VIA CASTELLO, 67	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 36797 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	21,6	16/09/2023 03:45:00	36797P01	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	S.S. 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36797	Pietracatella	21,6	23/09/2023 01:30:00	36797P01	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	S.S. 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	19,5	03/09/2023 16:15:00	36797P01	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	S.S. 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
36797	Pietracatella	19,5	04/09/2023 15:45:00	36797P01	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	S.S. 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
36797	Pietracatella	20,7	36797P01	CAMPOBASSO	Pietracatella	070053	S.S. 212	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35547 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	25,8	04/09/2023 02:45:00	35547P01	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35547	San Giovanni in Galdo	25,8	29/09/2023 03:00:00	35547P01	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	19,9	25/09/2023 06:30:00	35547P01	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35547	San Giovanni in Galdo	22,2	35547P01	CAMPOBASSO	San Giovanni in Galdo	070066	SP 56	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35546 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	26,6	14/09/2023 02:30:00	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35546	Ripalimosani	26,6	14/09/2023 02:45:00	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	19,7	05/09/2023 05:30:00	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35546	Ripalimosani	21,3	35546P02	CAMPOBASSO	Ripalimosani	070059	VIA SANTA LUCIA, 17	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35545 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tifernina	29,4	13/09/2023 02:30:00	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tiferina	19,8	23/09/2023 03:30:00	35545P01	CAMPOBASSO	Petrella Tiferina	070052	VIA MOLISE, 7	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35545	Petrella Tifernina	22,1	35545P01	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	VIA MOLISE, 7	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35545	Petrella Tifernina	22,3	35545P02	CAMPOBASSO	Petrella Tifernina	070052	TRAVERSA VIA GIRADI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Esportazione per impianto 35543 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	29,1	05/09/2023 02:30:00	35543P01	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	VIA GARIBALDI, 1/A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	19,6	22/09/2023 10:00:00	35543P02	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	Via Mazzini (Case Popolari)	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35543	Monacilioni	19,6	26/09/2023 11:00:00	35543P02	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	Via Mazzini (Case Popolari)	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35543	Monacilioni	23,8	35543P01	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	VIA GARIBALDI, 1/A	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35543	Monacilioni	22,6	35543P02	CAMPOBASSO	Monacilioni	070040	Via Mazzini (Case Popolari)	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35544 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35544	Montagano	28,7	13/09/2023 01:30:00	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35544	Montagano	19,8	15/09/2023 05:45:00	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35544	Montagano	19,8	16/09/2023 09:00:00	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35544	Montagano	19,8	17/09/2023 18:00:00	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35544	Montagano	19,8	23/09/2023 23:30:00	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35544	Montagano	19,8	24/09/2023 08:00:00	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35544	Montagano	19,8	26/09/2023 09:15:00	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35544	Montagano	22,0	35544P02	CAMPOBASSO	Montagano	070041	VIA DEI VIGNETI, 3	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35542 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	28,6	13/09/2023 01:00:00	35542P02	CAMPOBASSO	Duronia	070022	VIA G. D'AMICO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35542	Molise - Duronia	28,6	13/09/2023 02:15:00	35542P02	CAMPOBASSO	Duronia	070022	VIA G. D'AMICO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	20,0	27/09/2023 07:15:00	35542P02	CAMPOBASSO	Duronia	070022	VIA G. D'AMICO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35542	Molise - Duronia	24,1	35542P02	CAMPOBASSO	Duronia	070022	VIA G. D'AMICO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35541 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	28,7	08/09/2023 03:00:00	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35541	Mirabello Sannitico	28,7	29/09/2023 03:30:00	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	18,2	24/09/2023 09:45:00	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35541	Mirabello Sannitico	19,7	35541P02	CAMPOBASSO	Mirabello Sannitico	070038	VIA INFORZI, 20	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35540 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	30,3	28/09/2023 03:15:00	35540P02	CAMPOBASSO	Matrice	070037	S.P. 140	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35540	Matrice	30,3	30/09/2023 01:00:00	35540P02	CAMPOBASSO	Matrice	070037	S.P. 140	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	23,2	26/09/2023 15:30:00	35540P02	CAMPOBASSO	Matrice	070037	S.P. 140	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35540	Matrice	26,7	35540P02	CAMPOBASSO	Matrice	070037	S.P. 140	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35539 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	33,6	07/09/2023 01:45:00	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomarano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomariano - Castelbottaccio	0,0	11/09/2023 14:15:00	35539P02	CAMPOBASSO	Castelbottaccio	070013	VIA DEL RISPARMIO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	25,1	35539P01	CAMPOBASSO	Lucito	070033	VIA ROMA LUCITO CB	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	22,5	35539P02	CAMPOBASSO	Castelbottaccio	070013	VIA DEL RISPARMIO, 23	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	24,7	35539P03	CAMPOBASSO	Lupara	070034	Via Marconi 50	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35539	Lupara - Lucito - Civitacampomarano - Castelbottaccio	29,2	35539P04	CAMPOBASSO	Civitacampomarano	070019	VIA SALITA CALVARIO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35538 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	31,9	02/09/2023 22:30:00	35538P02	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VICO III LEONE, 9	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	17,3	14/09/2023 06:45:00	35538P01	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VIA BIFERNO, 40	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35538	Castropignano	22,4	35538P01	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VIA BIFERNO, 40	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35538	Castropignano	25,1	35538P02	CAMPOBASSO	Castropignano	070016	VICO III LEONE, 9	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35537 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	31,8	13/09/2023 21:45:00	35537P03	CAMPOBASSO	Provvidenti	070056	VIA BOVIO, 25	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Providenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	17,0	28/09/2023 04:45:00	35537P02	CAMPOBASSO	Morrone del Sannio	070048	CORSO UMBERTO I, 99	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	25,6	35537P01	CAMPOBASSO	Castellino del Biferno	070014	Via San Nazario	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	21,4	35537P02	CAMPOBASSO	Morrone del Sannio	070048	CORSO UMBERTO I, 99	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35537	Provvidenti - Morrone del Sannio - Castellino del Biferno	29,3	35537P03	CAMPOBASSO	Provvidenti	070056	VIA BOVIO, 25	Impianto di derivazione di utenza parte aerea



## Esportazione per impianto 35535 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipetra	29,4	05/09/2023 02:45:00	35535P01	CAMPOBASSO	Campodipetra	070008	C.DA COLLE DELLE QUERCE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipetra	21,0	06/09/2023 06:15:00	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipetra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35535	Campodipetra	21,0	06/09/2023 08:00:00	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipetra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35535	Campodipietra	25,7	35535P01	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	C.DA COLLE DELLE QUERCE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea
35535	Campodipietra	24,3	35535P02	CAMPOBASSO	Campodipietra	070008	VIA GROTTI	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Esportazione per impianto 35536 per il periodo 09 2023

---

### Valore Massimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Max Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	31,2	05/09/2023 03:45:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Valore Minimo Orario

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Min Orario (mBar)	Data Ora	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	23,7	10/09/2023 06:45:00	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea

## Media Valori Orari per Punto di Misura

Codice Impianto Distribuzione	Denominazione Impianto Distribuzione	Valore Med Orario (mBar)	Codice Univoco PDM	Provincia	Comune	Codice Istat Comune	via/piazza, n civico	Parte Impianto
35536	Campolieto	26,3	35536P02	CAMPOBASSO	Campolieto	070009	C.DA STAZIONE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea